GUIDE TECHNIQUE DE DÉTERMINATION

MANCHONS ANTIVIBRATOIRES

Recommandations :
- Les manchons antivibratoires ne doivent pas être employés comme compensateurs de dilatation. Un mauvais usage entraîne rapidement la rupture du caoutchouc.
- Pour que la tuyauterie soit stable et ne se déforme pas, prévoir des points fixes et un guidage approprié.
- Noter qu'un support pendulaire n'est pas un point fixe.
- Pour la sécurité de vos installations, respecter les déformations tolérées mentionnées dans les descriptifs techniques.

MANCHON ANTI-VIBRATOIRE	CODE PRODUIT	Limites d'utilisation	Fluides	Anneau Manchon
	334	Tms -10 à +90°C 10 bar à 50°C 8 bar à 60°C 6 bar à 70°C 4 bar à 90°C	Eau chaude Eau froide	Manchon en EPDM
	333	Tms -10 à +90°C 10 bar à 60°C 8 bar à 70°C 6 bar à 85°C 5 bar à 90°C	Eau chaude Eau froide	Manchon en EPDM
	ACS **334AS** **333AS**	Tms 80°C 6 bar	Eau chaude sanitaire Eau froide	Manchon en EPDM
	340	Tms 90°C 16 bar du Ø 40 à 150 10 bar au-delà	Eau de chauffage - de refroidissement Air à haute température (autres produits, nous consulter)	Simple anneau rouge Manchon en EPDM
	336	6 bar à 110°C 10 bar à 100°C 16 bar de 20 à 70°C	Eau de chauffage - de refroidissement Air à haute température (autres produits, nous consulter)	Double anneau rouge Manchon en EPDM
	338	16 bar à 50°C 11 bar à 80°C 6 bar à 90°C	Eau chaude Acides Bases	Anneau orange Manchon en EPDM
	332	25 bar à 50°C 16 bar à 70°C 10 bar à 100°C 6 bar à 110°C	Eau chaude Acides Bases	Anneau orange/Jaune Manchon en EPDM
	1338	Tms -20 à +100°C 10 bar	Eau chaude Eau froide Acides - Bases	
	1337	Tms 0 à +100°C 10 bar	Eau chaude Eau froide	

Guide technique réalisé à partir des spécifications communiquées par le fournisseur. Les photographies, dessins ou schémas présentés dans nos catalogues et documentations sont purement indicatifs et ne constituent en aucun cas un engagement de notre part